



WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD

AVERTISSEMENT
RISQUE D'ÉLECTROCUTION

READ and UNDERSTAND these instructions before installing the luminaire.

LISEZ cette notice et assurez-vous de la **COMPRENDRE** avant de monter le luminaire.

EN

Disconnect the Electrical supply power at the services panel (fuse or circuit breaker box). Failure to do so could result in serious injury. Only qualified electricians should install this luminaire and the installation **MUST** conform to the Canadian Electrical Code Part I, NEC and any local codes and ordinances. Make sure you have the proper tools and materials to complete the installation before attempting to install the luminaire.

CAUTION

- This product uses an input 120-277 VAC driver, but the actual working voltage is dependent on the input voltage of the photocell that is installed on the product. Normally the input voltage of the photocell is 120V or 277V or 120-277V. Please make sure you are using the right photocell for your application. An internal power-factor-corrected switch-mode supply allows it to be used from any nominal 120V-277 V, 60 Hz AC supply without any variation in light output.
- Note: Save these instructions for future reference.
- **WARNING:** Risk of fire or electric shock. The installation should be performed only by a qualified electrician in accordance with the National Electrical Code and relevant local codes. This product must be installed in full accordance with applicable electrical and building codes. This fixture is for outdoor use and should not be used in areas with limited ventilation or high ambient temperatures.
- **WARNING - TO AVOID ELECTRIC SHOCK:**
- Be certain electrical power is OFF before and during installation and maintenance.
- Luminaire must be connected to a wiring system with an equipment-grounding conductor.
- **WARNING - TO AVOID EXPLOSION:**
- Make sure the supply voltage is the same as the rated luminaire voltage.
- Do not install where marked operating temperatures exceed the ignition temperature of the hazardous atmosphere.
- Do not operate in ambient temperatures above those indicated on the luminaire.
- Keep lens tightly closed when in operation.
- For supply connections use wire rated for at least 80°C.

FR

Couper l'alimentation du courant électrique au panneau de service (boîte de fusibles ou disjoncteurs), sans quoi il pourrait en résulter des blessures sérieuses. Seuls des électriciens qualifiés devraient installer ce luminaire et l'installation **DOIT** être conforme au Code canadien de l'électricité, Première partie, NEC ainsi qu'aux codes et règlements locaux. Assurez-vous d'avoir les outils et le matériel nécessaires à l'installation avant d'essayer d'installer le luminaire.

MISE EN GARDE

- Ce produit utilise une alimentation de 120-277 VAC, mais la tension réelle de fonctionnement dépend de la tension d'entrée de la cellule photoélectrique installée sur le produit. Normalement, la tension d'entrée de la photocellule est de 120V, de 277V ou encore de 120-277V. S'il vous plaît faire attention à ce que vous utilisez la bonne photocellule selon votre application. Une alimentation en mode commutation corrigée de facteur de puissance interne permet de fonctionner avec toute alimentation nominale de 120V-277 V, 60 Hz AC sans subir de variation de rendement lumineux.
- **REMARQUE :** CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.
- **AVERTISSEMENT :** Pour réduire les risques d'incendie, d'explosion, ou de choc électrique, l'installation, l'inspection et l'entretien de ce produit doivent être faites uniquement par un électricien qualifié, conformément à tous les codes électriques applicables. Ce luminaire est pour une utilisation extérieure et ne devrait pas être installé dans des espaces avec une ventilation restreinte ou avec une haute température ambiante.
- **AVERTISSEMENT - POUR ÉVITER LES CHOCs ÉLECTRIQUES:** S'assurer de **COUPER** l'alimentation électrique avant et pendant l'installation et l'entretien.
- Le luminaire doit être branché à un système de câblage doté d'un conducteur de mise à la terre.
- **AVERTISSEMENT - POUR ÉVITER LES EXPLOSIONS:** S'assurer que la tension d'alimentation est la même que la tension nominale du luminaire.
- Ne pas installer dans les endroits où les températures de fonctionnement indiquées dépassent la température d'ignition dans des atmosphères dangereuses.
- Ne pas faire fonctionner à des températures ambiantes supérieures à celles indiquées sur le luminaire.
- Garder la lentille bien fermée pendant le fonctionnement de l'appareil.
- Utiliser des fils prévus pour une température nominale d'au moins 80°C pour le raccord d'alimentation.

INSTALLATION: TURN OFF THE POWER BEFORE INSTALLATION
MOUNTING INSTRUCTIONS (FIG. 1)

1. Open the back of the luminaire with a screw driver (FIG. 1.2), Refer to diagram (FIG. 1.1) for hole dimensions.
2. Screw the two green/yellow grounding wires to the position indicated in (FIG. 1.3).
3. Install the rear cover on the wall; make the wire connections (see the wiring diagram at figure 1.5).
4. Tighten enclosure screws to seal the luminaire. (FIG. 1.4).

INSTALLATION: COUPER L'ALIMENTATION AVANT L'INSTALLATION
INSTRUCTION DE MONTAGE (FIG. 1)

1. Ouvrir le boîtier arrière du luminaire avec un tournevis (FIG. 1.2), Consulter le diagramme (FIG. 1.1) pour connaître les dimensions de l'ouverture.
2. Visser les deux fils de mise à la terre vert/jaune à l'emplacement indiqué à la (FIG. 1.3).
3. Installer le couvercle arrière sur le mur, brancher les fils (voir le schéma de câblage à la figure 1.5).
4. Resserer les vis pour sceller le luminaire. (FIG. 1.4).

1 INSTALLATION

Figure 1.1




Figure 1.2




Figure 1.3




Figure 1.4





Figure 1.5 - Wiring layout without Photocell / Diagramme de câblage sans photocellule



Reference model / Modèle de référence